

Supporting Open	The Statkraft Way Instruks for bruk av elektrisk utstyr i trange ledende omgivelser	 Statkraft
------------------------	---	--

Innhold

1 FORMÅL	1
2 OMFANG	1
3 ANSVAR	1
4 FRAMGANGSMÅTE.....	2
4.1 Verktøy/Arbeidslys	2
4.2 Sveising	2
4.3 Tørking	2
5 REFERANSER OG DEFINISJONER	3
5.1 INTERNE REFERANSER STATKRAFT ENERGI AS	3
5.1.1 Styrende dokument P-23 Supervision, operation and maintenance of electrical plants.	3
5.1.2 Styrende dokument P-23/120 Retningslinjer for elsikkerhet.	3
5.2 EKSTERNE REFERANSER.....	3
5.2.1 FSE 2006 Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.....	3
5.2.2 FEF 2006 Forskrift om elektriske forsyningsanlegg.....	3
5.2.3 NEK 400:2022	3
5.2.4 NEK 400-7-706	3
5.2.5 NEK 400-4-41	3
5.2.6 Normguiden – NEK 400 2022	3

1 FORMÅL

Ivareta sikkerhet ved arbeid med elektrisk utstyr i ledende område med begrensede bevegelsesmuligheter.

2 OMFANG

Proseduren gjelder i alle ledende områder med begrensede bevegelsesmuligheter der Statkraft Energi AS (SE) har driftsansvar. Et ledende område med begrensede bevegelsesmuligheter er et område omgitt av metalliske eller ledende deler som det er sannsynlig at en person, med større deler av kroppen, vil kunne komme i kontakt med og hvor det er begrenset mulighet for å unngå eller bryte slik kontakt.

3 ANSVAR

Den som skal gjennomføre arbeidet er ansvarlig for å følge denne prosedyren.

Den enkelte linjeleder/prosjektleder er ansvarlig for at denne prosedyren er gjort kjent i sin enhet. Hver enkelt medarbeider skal ha nødvendig opplæring i prosedyren og verktøy/utstyr til oppgaven.

Driftsansvarlig skal sørge for at aktiviteter som reguleres av instruksen utføres forsvarlig. Driftsansvarlig er ansvarlig for at instruks utarbeides og ajourføres.

Det er bare driftsansvarlig som kan gi fravikstillatelse fra denne instruks.

Author:	Driftslederforum	Rev. no.:	03
Owner:	Driftsleder	Doc. no.:	23-25
Approver:	Andreas Ulvestad	Doc. id.:	
Published:	28.06.2024	Page:	1 of 3

Supporting Open	The Statkraft Way Instruks for bruk av elektrisk utstyr i trange ledende omgivelser	 Statkraft
------------------------	--	--

4 FRAMGANGSMÅTE

4.1 Verktøy/Arbeidslys

Så langt det er mulig skal batteri-verktøy/lys eller luftverktøy benyttes. For annet elektrisk utstyr i ledende områder med begrensede bevegelsesmuligheter skal det benyttes elektrisk adskillelse i form av vernetransformator med spenning < 500 V og dobbeltisolert kabel. Kun ett utstyr/verktøy kan kobles til en sekundærvikling på vernetransformatoren. Ved bruk av flere verktøy samtidig skal vernetransformator med flere sekundærviklinger benyttes. Anlegget skal ikke jordes.

4.2 Sveising

Det skal alltid brukes vernetransformator (230 VAC/230 VAC) ved sveising i områder med begrensede bevegelsesmuligheter. Vernetransformatoren skal plasseres utenfor det trange ledende rommet. Det skal benyttes dobbeltisolert kabel fra vernetransformator til sveiseapparatet. Sveiseapparat til slik bruk skal kontrolleres minimum årlig i forhold til skade, lekkasjestrøm, etc. i utstyret. Det skal alltid brukes isolerende sveisehansker ved sveising i områder med begrensede bevegelsesmuligheter.

4.3 Tørking

Ved tørking av vannveg skal varmekilden plasseres på utsiden av området med begrensede bevegelsesmuligheter. Det skal benyttes vernetransformator og dobbeltisolert tilførselskabel til varmekilden.

Aktiviteter som ikke er regulert av FSE:

Det forutsettes at risikovurdering for alle andre aktiviteter gjennomføres og etterleves i henhold til gjeldende prosedyrer og arbeidsbeskrivelser, eksempelvis brannrisiko, entrevakt, luft-tilførsel, mv.

Supporting Open	<p>The Statkraft Way</p> <p>Instruks for bruk av elektrisk utstyr i trange ledende omgivelser</p>	 Statkraft
------------------------	---	--

5 REFERANSER OG DEFINISJONER

5.1 INTERNE REFERANSER STATKRAFT ENERGI AS

- 5.1.1 Styrende dokument P-23 Supervision, operation and maintenance of electrical plants.
- 5.1.2 Styrende dokument P-23/120 Retningslinjer for elsikkerhet.

5.2 EKSTERNE REFERANSER

- 5.2.1 FSE 2006 Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
- 5.2.2 FEF 2006 Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
- 5.2.3 NEK 400:2022
- 5.2.4 NEK 400-7-706
- 5.2.5 NEK 400-4-41
- 5.2.6 Normguiden – NEK 400 2022